




PARAMETRIZACION INDICADOR MODBUS



Pulsando la tecla MENU durante 3 segundos se accede a la parametrización del indicador. Los parámetros son 2: rtu y conn. El parámetro rtu permite seleccionar la dirección ModBus a la que responderá el indicador. Su valor puede ajustarse entre 1 y 254. El parámetro conn permite seleccionar 6 variantes. Dos velocidades, cada una con las opciones: N=None (sin paridad), O=Odd (Paridad Impar), E= Even (Paridad par). Las flechas permiten modificar el valor al deseado. Para confirmar los cambios, debe pulsarse la tecla ENTER, de lo contrario el display saldrá luego de 1 minuto del modo parametrización, descartando los cambios efectuados. Sobre un mismo bus RS 485 pueden conectarse 32 dispositivos (un maestro mas 31 displays) El equipo responde a la lectura-escritura del registro 40002*65536+40001. Cualquier otro registro que intente escribirse o leerse tendrá como respuesta una excepción.